

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE NA RYS.		Dz1	Dz2	D1	D2	D3	D4	D5	D6
SCHEMAT									
	LEWE	-	-	3	-	2	6	-	-
	PRAWY	-	1	2	5	-	3	-	-
	INNE	1	-	-	-	-	-	1	4
	WYMIARY W ŚWIETLE MURU	SZEROKOŚĆ 250(130+20) WYSOKOŚĆ 310(220+90)	120(110) 220(215)	90(80) 210(205)	100(90) 210(205)	110(100) 210(205)	100(90) 210(205)	400(130+20) 335(220+115)	270(123+123) 250(210+40)
UWAGI	ścianka aluminiowa z drzwiami dwuskrzydłowymi		drzwi stalowe gr.skrzydła min.54mm wypełnienie PU,		drzwi drewniane- tuleje wentylacyjne, bulej		drzwi drewniane- tuleje wentylacyjne		drzwiami dwuskrzydłowe aluminiowe

OPIS DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH :

- laminowane naturalna okleina wenege
 - Ramiak sosnowy, obłożony drewna płytami HDF,
 - wypełnienie płytą wiórowa otworowana
 - ościeżnica regulowana drewniana - MDF,
 - trzy zawiasy czopowe regulowane
 - zamek wpuszczany na wkładkę patentową oraz do blokady hasełkowej
 - tuleje wentylacyjne chrom
 - bujagi Ø320 z szybką gr. 4mm, stal nierdzewna
 - klamka nikiel
 - wszystkie drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej
 - w skrzydłach kłótych przewidziano samozamykacze należący stosować w ramie skrzydła systemowe wzmocnienia
- Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie innego wzoru i modelu niż proponowany pod warunkiem zachowania nie gorszego standardu wyposażenia i wykończenia stolarki

OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:

- profil - ALU(ciepły)(zewnetrze),
- podział przeszklenia : szyby niskiemisyjne,
- szkło antywłamaniowe klasy P4 w zewnętrznych oraz bezpieczne w wewnętrznych obustronnie
- współczynnik przeszklenia Umas=1,1 W/m2*K
- drzwi zewnętrzne o współczynniku Umas=1,3W/m2*K
- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydło
- dłwie wkładki patentowe, szyld, klamka bądź antaba
- samozamykacz
- kolor antracyt obustronnie

UWAGA!
Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otworów i szczegółowego dopasowania wymiarów elementów stolarki do stanu aktualnego otworów w budynku. Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki

UWAGA: Wszystkie projektowane skrzydła drzwiowe o szer. 90cm powinny dawać światło przejścia min. 90cm, dlatego każdorazowo sprawdzać istniejące otwory drzwiowe i konsultować się z dostawcą stolarki

UWAGA: Podane wartości w nawiasach oznaczają szerokość lub wysokość skrzydła/naświetla nie oznaczają światła przejścia, które to powinno wynosić przy drzwiach 1skrzydłowych min. 90cm, a przy drzwiach dwuskrzydłowych min. 120cm.

W przypadku braku wymaganej szerokości światła przejścia zwiększyć szerokość skrzydeł w zależności od szerokości profili aluminiowych.

Przed zamówieniem ślusarki drzwiowej aluminiowej skonsultować się z dostawcą.