

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Staninie**
Stanin 149, 21-422 Stanin;

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Biblioteki
Głównej w miejscowości Kosuty”**

W związku z otrzymaniem w dniu 19-09-2016r. pytań dotyczących w/w postępowania, , Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w przedmiarach (dopisywanie pozycji, zmiana ilości)? Jeśli nie, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty, takie jak montaż osprzętu, montaż zwodów pionowych i złączy kontrolnych instalacji odgromowej.

Odp. 1

Zamawiający informuje, że wszystkie pozycje zostały uwzględnione w przedmiarze robót i nie widzi potrzeby dodawania pozycji do przedmiaru.

Pyt. 2

Prosimy o wyjaśnienie, w co ma być wyposażona szafa SS. Prosimy o udostępnienie schematu szafy.

Odp. 2

Zamawiający informuje, że szafa SS powinna być wyposażona w następujące elementy:

Szafa SS RACK 24U 19'

- patch panel
- switch rack 2 sztuki
- listwa zasilająca
- organizer 3 sztuki
- półka 1 sztuk
- patch cordy do połączenia.

Pyt. 3

Zgodnie z opisem projektuje się gniazda komputerowo/R-TV. Prosimy o oznaczenie na rzutach, w których miejscach mają się one znajdować.

Odp. 3

Zamawiający informuje, że gniazda komputerowo/R-TV zostały szczegółowo opisane w projekcie.

*/-/ Aneta Rosa
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Staninie*